



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак Електродистрибуција Суботица

Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300, факс: 024/548-380

Број: 2541200-D.07.09.-346160-24

Датум: 30.07.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-346160-24 од 26.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 84/2023), чланом 141. став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-346160-24 од 26.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта објекта Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици на км 179+373,25 са СТС-723 "Железнице Србије" 20/0,4 kV на к.п. бр. 15385/2 К.О. Нови град, на основу издатих Улова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-722-21 од 24.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123713-22 од 29.03.2022.године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 29.07.2025 године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-346160-24 од 26.07.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-722-21 од 24.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123713-22 од 29.03.2022.године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је: да је Странка доставила Овлашћење за спровођење свих активности у вези са изработом техничке документације и прибављања сагласности неопходних за прибављање Локацијских услова, Решења о одобрењу за извођење радова, прикључење објекта и др. број 1/1023-1404 од 01.08.2023. год., као и извештај о извршеном техничком прегледу објекта од 19.07.2024. год. за објекат: Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици на км 179+373,25 са СТС-723 "Железнице Србије" 20/0,4 kV на к.п. бр. 15385/2 К.О. Нови град за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 29.07.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињенице и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 140. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебним законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005468

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица.

Доставити:

- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД,
НЕМАЊИНА 8.;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. трж. и смањ. губ.;
- Писарници;

Директор огранка

(М.П.)



Душко Петровић, дипл.ел.инж.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА**

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.

ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

ИНВЕСТИТОР

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.

11000 Београд

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА

ДЕО ОБЈЕКТА:

Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици у км 179+373,25 са СТС-723 " Железнице Србије " 20/0,4 kV на КП 15385/2 К.О. Нови град

ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
19.7.2024.г.

Председник комисије:



Милутин Савовић дипл. инж. грађ.
МИЛУТИН
САВОВИЋ
007497125
Sign

Digitally signed by МИЛУТИН
САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS,
serialNumber=CA:RS-007497125,
serialNumber=PNORS-160595571
0110, sn=САВОВИЋ,
givenName=МИЛУТИН,
cn=МИЛУТИН САВОВИЋ
007497125 Sign
Date: 2024.07.23 02:37:01 +02'00'

САДРЖАЈ

- А. ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ**
- Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПУШТАЊЕ ОБЈЕКТА У ПРОБНИ РАД**

**МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-
СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА**
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

ИНВЕСТИТОР

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА

ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА

У Београду
19.7.2024.г.

351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.

ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021

АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

Немањина 6.

11000 Београд

Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе

ДЕО ОБЈЕКТА:

Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици у км 179+373,25 са СТС-723 " Железнице Србије " 20/0,4 kV на КП 15385/2 К.О. Нови град

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Стјепана Филиповића 45

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

Председник комисије:




Милутин Севовић дипл.инж.грађ.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)
- Одлука о образовању комисије

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегледа
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- Закључак

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **Извод из регистрације привредног субјекта**
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Решење о испуњености услова Министарства**
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.
- **Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа**
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- **УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)**
Документацiji достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА о образовању комисије

На основу Члана 155. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. Уговора бр. JV-NS-CON-HT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII Од 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datascom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије

Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.

Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-објекти.

Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.

Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима

Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима

Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Лиценца ИКС 317 В843 05

Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Лиценца ИКС 411 8921 05

Јелена Весић

Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14

Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел.

Лиценца ИКС 353 Р847 18

Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел.

Лиценца ИКС 353 Р847 18

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чланови комисије имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити члан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окончања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

1.6.2024.г.



ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.
Директор

УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера
1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора
CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача
Закључен између:

- УГОВОР**
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и
 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Наручилац Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Мирољуб Јевтић в.д генералног директора
Извођач Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin)
Лију Ћитао (Liu Qitao)
КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ
МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера
1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора
CRICCS/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача
Закључен између:

- АНЕКС 1**
1. Владе републике Србије.
 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и

Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан в.д генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ћу Гуођијанг Ванг Тонгџоу КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера 1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача Закључен између:
АНЕКС 2	1. Владе републике Србије. 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563
Инвеститор	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије" Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан в.д генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ћу Гуођијанг Ванг Тонгџоу КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ) 05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера 1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача Закључен између:
АНЕКС 3	1. Владе републике Србије. 2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6 и 3. Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" и „China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан ад генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава „China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и „China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуођијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	7 дана
Вредност уговорених радова	5.044.000,00РСД
Вредност реализованих радова	5.044.000,00РСД

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Предмет техничког прегледа зграда за смештај ТК опреме Суботица.

Објект је П+0 приземан, правоугаоног облика димензија 10.90 x 5.55m нето површина је 39.80 m², бруто површина је П= 51.67 m². У објекту су према технолошким захтевима смештене поросторије за СС и ТК уређаје са ветробраном и електро просторија.

ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације у згради за смештај ТК опреме у месту Суботица, ради пуштања објекта у пробни рад.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је зграда, у којој је планарана уградња телекомуникационе (ТК) опреме, у службеном месту Суботица.

На предметној локацији започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

Изведени су радови на уградњи ормана RO-TMKS, ормана RO-ZKU 1, ормана RRU (2 комада), као и инсталација (ребраста црева и каблови).

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• АРИХТЕКТУРА

ПЗИ	1/14.8 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Суботица
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ-1/14.8, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Вања Писаревић, мастер инж.арх.
Лична лиценца бр.	210A0139519

• КОНСТРУКЦИЈА

ПЗИ 2/9.14.8- Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Суботица

Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250- АРХ- 2/9.14.8 - ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маг.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	311 Р386 17

• ЕНЕРГЕТИКА

ПЗИ	4/2.3.29 Пројекат електроенергетских инсталација Типска зграда за смештај ТК опреме
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10
ИДП	4 – пројекат електроенергетских инсталација
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	40/2023-ИДП.4
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА

ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.15 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локације open green field локације
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.15
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/7.15 Пројекат информационо-комуникационих система – open green field локације
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09

Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.15
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/8.4 Пројекат радио система – део 3
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 166, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.4
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-06-02019/2022-07 ROP-MSGI-27315-WA-8/2022 Датум: 11.07.2022. године Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Књига инспекције	Није приложена
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није достављена.
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птвиреде и заштите животне средине Републике Србије Није било прикључака на јавну инфраструктуру
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Прикључци на јавну инфраструктуру	
Кишна канализација	
Кишна и фекална канализација	
Водовод	
Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен
Геодетски елаборат подземних инсталација	Није приложен

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
издато од:	China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова- архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	400 00495 03
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова- изградња електроенергетских инсталација	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих и сигналних инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Београд
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дамир Рогановић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M142 22
Решење бр.	HSR-P-INT-202207-002 од 01.07.2022. године
издато од:	CRSC International Co. Ltd. Ogranak Beograd, Београд Project Biro Utiber д.о.о.
НАДЗОРНИ ОРГАН	Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 5194 04
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевинских објеката (конструкција)	Дејан Дарабош, дипл.инж.град.
Лична лиценца бр.	310 L522 12
Решење бр.	PBU-26/23 од 06.02.2023.
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Милан Јанкулоски, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 I015 23
Решење бр.	PBU-203/24 од 13.05.2024. године
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

• ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Свеска 1 од 29.05.2023. до 04.09.2023. године, од стране 1 до 48 стране.

Свеска 1 од 05.09.2023. до 22.02.2024. године, од стране 49 до 96 стране.

ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 02.12.2022. до 28.04.2024. године , бр. страна 24

Свеска 2 : датум од 18.07.2023. до 15.05.2024. године , бр. страна 23

Свеска 3 : датум од 18.07.2023. до 25.03.2024. године , бр. страна 31

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потврда о завршетку

У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу **Није достаљена**

Грађевински дневници **У прилогу ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом **Није достаљена**

АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

Архитектура:

Број	ОПИС
	Камена вуна
1.	Извештај бр. GFT 5427/17-TOL-6 о испитивању коефицијента топлотне проводљивости топлотноизолационог материјала минералне (камене) вуне у плочама тип: NaturBoard FIT. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд, 31.03.2017. године.
2.	Технички лист NaturBoard FIT – Knauf Insulation d.o.o. Beograd, avgust 2023.
3.	Извештај бр. GFT 6237/19-NGR о испитивању негоривости узорка топлотноизолационог материјала минералне (камене) вуне у плочама тип: NaturBoard FIT. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд, 02.04.2019. године.
4.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-TK-MAR-069
5.	Изјава о својствима бр. R4224MPCPR за камену вуну Smart Wall N, FKD-N Thermal. Изјава издата од стране произвођача Кнауф Инсулацион 11.12.2015.
6.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR-094.
	Стаклене призме
7.	Декларација о перформансама број 01/08CL/5/17 за стаклене призме издата од стране произвођача Vitrablok, s.r.o. Duchcov, Czech Republic.
8.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR- 072
	Паропропусна водонепропусна фолија
9.	Изјава о својствима број 001-002-328820HW1000 за производ - Паропропусна водонепропусна фолија Tondach tuning fol N. Изјава издата 15.02.2016. од стране произвођача Wienerberger AG, Wienerberg, Viena, Austria
10.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR-071-A одобрен од стране Надзора 23.11.2023.
	ОСБ плоче
11.	Атест о фабричкој потврди квалитета No 1393-CRP-0520 издат 28.01.2019. године од стране Timber Research and Development Institute Praha, Czech Republic.
12.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR-070 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 23.11.2023. године.
	Противпожарна врата
13.	Техничке карактеристике једнокрилних и двокрилних противпожарних врата са цртежима и Уверење о квалитету број 281-1/23 за челичне кутијасте профиле издато 02.03.2023. од стране Dak Komerc d.o.o., Novi Sad.
14.	Фабричка потврда о квалитету број 60102635 за челичне профиле издата 14.07.2022. од стране Liberty AD Skopje, Republic of North Macedonia
15.	Технички лист број 2017-12-RS за komprimovane višenamenske ploče od kamene vune Multirock, издат од стране произвођача ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Zagreb, Hrvatska.
16.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR- 091

Конструкција:

Број	ОПИС
	Бетон
1.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине бр. 001-PBM -005/17 од 20.07.2017. Извештај је издао CPL Centralna Putna Laboratorija.
2.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-035/24 од 09.02.2024. године за Portland kompozitni cement PC 20M (S-L) 42,5R (CEM II/A-M (S-L) 42,5R) произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Sertifikat је издао INSTITUT IMS AD BEOGRAD.
3.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/21-ZGP-IMS-362/23 од 09.11.2023. године за Frakcionisani prirodni agregat - Frakcije 0/4mm; 4/8 mm; 8/16mm; 16/31,5mm произведен у погону Карин Комерц МД д.о.о. сепарација Ветерник. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
4.	Извештај о испитивању бр. VHM-707/23 од 23.05.2023.године, воде за справљање и негу бетона из бунара са производног плаца фирме Карин Комерц МД Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
5.	Извештај бр. LB/PPB-2/036/22 од 28.01.2022. о испитивању претходног састава бетонске мешавине MB 20 са еф пепелом. Извештај је издао АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
6.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-046 одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 18.03.2024. године.
7.	Извештај о испитивању претходног састава бетонске мешавине MB 30/3 бр. PPB – 4/036/20 од 19.06.2022. који је издао АГ-УНС Архитектонско-грађевински институт доо Нови Сад.
8.	Сертификат о сталности перформанси бр. I 030/20-ZGP-IMS-095/23 од 31.03.2023. године за Хемијски додатак бетону Суперпластификатор Sika ViscoCrete-4077 произведен од стране Sika Srbija d.o.o. Šimanovci. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
9.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-047 од 18.03.2024. године.
10.	Атест за производ арматурна мрежа Q-188, бр.5135 од 12.06.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
11.	Атест за производ арматурна мрежа Q-257, бр.5129 од 23.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
12.	Атест за производ арматурна мрежа Q-335, бр.5127 од 18.05.2023. Атест издат од стране Комерц-Мали д.о.о. Прњавор.
13.	Уверење о прегледу бр. 466/2023 од 09.03.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø8мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
14.	Уверење о прегледу бр. 484/2023 од 13.03.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø10мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
15.	Уверење о прегледу бр. 495/2023 од 14.03.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø12мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
16.	Уверење о прегледу бр. 336/2023 од 20.02.2023. челика за армирање бетона у шипци Ø14мм. Уверење је издато од стране ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
17.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-048 од 18.03.2024. године.
18.	Извештај о испитивању бр. G-0326/23 од 07.12.2023.године, Лабораторијско геомеханичко испитивање рефулисаног песка, Шљункара Карин Комерц МД Стари Бановци. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
19.	Извештај о испитивању бр. KIA-0249/23-PM од 11.10.2023.године, Мешавине природног каменог агрегата (речни шљунак) као сировина за производњу сепарисаног агрегата за бетон, Карин Комерц МД доо Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
20.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-049 од 18.03.2024. године.
21.	Сертификат о фабричкој потврди квалитета MILLS TEST CERTIFICATE NO. 60105973 издат од стране Liberty AD Skorje 28.02.2023. године.
22.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-052 од 18.03.2024. године.
	Извештаји о испитивању бетона

23.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0085B/24 од 14.02.2024. бетонске коцке – Бетонирање темељних трака - NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6A-CRSC-RIA-006 Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
24.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6-CRSC-RIA-006 издат 09.12.2023. године.
25.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0086B/24 од 14.02.2024. бетонске коцке – Бетонирање темељних зидова водонепропусним бетоном - NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6A-CRSC-RIA-010. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
26.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6-CRSC-RIA-010 издат 14.12.2023. године.
27.	Извештај о испитивању карактеристика очврслог бетона бр. 0087B/24 од 14.02.2024. бетонске коцке – Бетонирање АБ пливајуће плоче - NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6A-CRSC-RIA-020. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
28.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6-CRSC-RIA-020 издат 21.12.2023. године.
Извештаји о геомеханичким испитивањима	
29.	Извештај о испитивању бр. 6789/23 од 30.11.2023. геомеханичко испитивање тла испод будућег темеља објекта. Извештај је издао NHV INŽENJERING DOO, Valjevo.
30.	Захтев за инспекцију и одобрење бр. NSSU-S1-D2-ARC-STR-ST6-CRSC-RIA-002 издат 27.11.2023. године.

Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-J-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 16.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за заштитни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развод д.о.о, од 16.08.2019.

Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
2.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл СТ.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
3.	Потврда о усаглашености за patch cord (kabl), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
4.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
5.	Потврда о усаглашености за Patch Cord Organizer-Clip 19"-1U-70mm са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
6.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
7.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.

8.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakaб Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет“ Ниш
9.	Потврда о усаглашености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
10.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
11.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр.1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет“ Ниш
12.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр. P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H... произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр. P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
14.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
15.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
16.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
17.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
18.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmision System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
19.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INC0123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
20.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина

ЛОКАЦИЈА

Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици у км 179+373,25 са СТС-723 " Железнице Србије " 20/0,4 kV на КП 15385/2 К.О. Нови град

УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

Решење МГСИ

Председник комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

Решење бр.

Члан комисије

Лична лиценца бр.

ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.

Београд, Кнегиње Зорке 70

000196818 2024 14810 005 000 351 001

БЕОГРАДЧВОР д.о.о.

Београд, Стјепана Филиповића 45

351-02-02777/2021-09

KBV DATACOM д.о.о.

Нови Београд, Владимира Поповића 6

351-02-00421/2022-09

Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.

415 6279 04; 410 5735 04

189/XII од 12.12.2023.г.

Биљана Крстић дипл.инж.грађ.

317 B843 05 411 8921 05

189/XII од 12.12.2023.г.

Јелена Весић дипл.инж.ел.

350 Ф653 07 / 351 H61414 / 450E793 10

Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 P847 18
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd.
	351-02-03281/2020-09
Одговорни извођач радова	China Communications Construction Company Ltd.
Лична лиценца бр.	351-02-01841/2022-09
Решење бр.	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
издато од:	310 R162 18
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	410 L261 18
Лична лиценца бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007
Решење бр.	China Railway International Co. Ltd.
издато од:	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Одговорни извођач радова-изградња грађевинских објеката (конструкција)	400 1936 03
Лична лиценца бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0009 од 24.12.2021.
Решење бр.	China Railway International Co. Ltd
издато од:	Душан Јанковић, дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	
Лична лиценца бр.	411 И 00041 20
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2023-0004 од 01.06.2023.
издато од:	China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515
Решење бр.	451 J20 915
издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
Одговорни извођач радова-телекомуникационих инсталација	CRIC-CCCC JV
Лична лиценца бр.	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Решење бр.	453 7918 04
издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
Одговорни извођач радова-телекомуникационих инсталација	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Лична лиценца бр.	Дамир Рогановић, дипл.инж.ел.
Решење бр.	453 M142 22
издато од:	HSR-P-INT-202207-002 од 01.07.2022. године
	CRSC International Co. Ltd. Ogranak Beograd, Београд
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора	Нови Сад, Темеринска 76
Лична лиценца бр.	351-02-03050/2021-09
Решење бр.	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
издато од:	310 Д661 06
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
Лична лиценца бр.	Project Biro Utiber д.о.о.
Решење бр.	Марина Гавриловић, дипл.инж.арх.
издато од:	400 5194 04
	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
	„Пројект Биро Утибер“ доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.

Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевинских објеката (конструкција)	Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	410 J272 15
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер“ доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Милован Грубјешић
Лична лиценца бр.	314 H656 09
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Милан Јанкулоски, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 J015 23
Решење бр.	PBU-203/24 од 13.05.2024. године
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. БЕОГРАДЧВОР д.о.о. KBV DATACOM д.о.о.
Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Јелена Весић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.
ИНВЕСТИТОР	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
Представник	Љиљана Михајловић JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова и координатор тима	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Представник	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Представник	Душан Јанковић, дипл.инж.грађ.

Представник Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.
Представник Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Представник Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Представник Милан Огризовић

НАДЗОРНИ ОРГАН

Руководилац стручног надзора

Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Представник Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
Представник Иван Бабић, дипл.инж.грађ.
Представник Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.
Представник Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Представник Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Представник Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Представник Петар Стошић дипл.инж.маш.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа 30.6.2024.год.

Завршетак техничког прегледа 19.7.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени условни недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о квалитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОБЈЕКТА

Дневник је достављен само до датума 22.02.2024. када су се изводили радови на позицији – Наношење лапка и мрежице као и типловање преко камене вуне

Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.

Потребно је недостатке отклонити.

Примедбе су неусловне.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
19.7.2024.г.

Председник комисије		Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.	
Лични печат	Потпис	Електронски потпис	
		МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign	
Број:	112/VII	Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CA-RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.07.23 02:37:30 +02'00'	
Место и датум	Београд, 19.7.2024.г.		

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа: Биљана Крстић Дипл. инж. арх. Лиценца ИКС 317 В843 05		
Лични печат	Потпис	
		
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа: Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05		
Лични печат	Потпис	
		
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа: Јелена Весић Дипл. инж. ел. Лиценца ИКС 350 F653 07		
Лични печат	Потпис	
		
8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ		

Вршилац техничког прегледа: Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел. Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат



Потпис

M. Jovic

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици у км 179+373,25 са СТС-723 " Железнице Србије " 20/0,4 kV на КП 15385/2 К.О. Нови град
Почетак вршења техничког прегледа:	30.6.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	22.7.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Зграда за смештај ТК опреме Суботица у Суботици у км 179+373,25 са СТС-723 " Железнице Србије " 20/0,4 kV на КП 15385/2 К.О. Нови град

ПОТВРЂУЈЕ

1) да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
	
Број:	112/VII
Место и датум	Београд, 19.7.2024.г.
	МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign
	Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-0074971 25, serialNumber=PNORS-1605955 710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign Date: 2024.07.23 02:37:48 +02'00'

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

Вршилац техничког прегледа: Биљана Крстић Дипл. инж. арх.

Лиценца ИКС 317 В843 05

Лични печат

Потпис



Biljana Krstić

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ

Вршилац техничког прегледа: Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.

Лиценца ИКС 411 8921 05

Лични печат

Потпис



Biljana Krstić


7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА

Вршилац техничког прегледа: Јелена Весић Дипл. инж. ел.

Лиценца ИКС 350 F653 07

Лични печат

Потпис



Jelena Vesić

8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ

Вршилац техничког прегледа: Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.

Лиценца ИКС 353 Р847 18

Лични печат

Потпис



Dr. Marija Nenezic Jovic